

Отметка о размещении сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

ПМ от 01.02.2023 №43230061000204926650



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнекамского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кирс, ул Широлина, 1, тел. (83339)20029, e-mail: ond05@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №43230061000204926650

вручается: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского района"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в период с 13 часов 00 минут 21 февраля 2023 года до 16 часов 00 минут 21 февраля 2023 года

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы Верхнекамского района управления надзорной деятельности и

органа государственного пожарного надзора)

профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области Цаловым Василием Александровичем проведено профилактическое мероприятие — профилактический визит, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского района" Могорич Надежда Александровна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует, утвержденный руководителем, регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе этих систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее-ППР-2020)	01.08.2023	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР-2020	01.08.2023	
3.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем про-	п.п. 13, 95, 43, 124 ППР-2020	01.08.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	тивопожарной защиты (раздел вентиляция, огнезащитная обработка)			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся ограниченными возможностями здоровья Светлополянска Верхнекамского района"
Могорич Надежда Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отдела майор внутренней службы Цалов В.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.